

субъект
09.09.2024



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ТЕРСКОГО РАЙОНА

ТЭРЧ КУЕЙМ
И ПРОКУРАТУРЭ

ТЕРК РАЙОННУ
ПРОКУРАТУРАСЫ

И.о. директора МКОУ
«СОШ с.п. Новая Балкария» Терского
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики

Боташевой Ш.М.

ул. Центральная, д. 1, с.п. Новая
Балкария, Терский муниципальный
район, Кабардино-Балкарская
Республика, 361216

ул. Мамхегова, 40, г. Терек, КБР, 361201

13.08.2024 № Прдп-1331-24

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
федерального законодательства
о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения и пожарной
безопасности

Прокуратурой района в рамках исполнения поручения прокуратуры республики, в целях обеспечения безопасности и готовности к предстоящему 2024-2025 учебному году, проведена проверка соблюдения образовательными организациями Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики требований федерального законодательства.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273), государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются, в том числе на принципах приоритета жизни и здоровья человека, прав и свобод личности.

Согласно статье 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон № 52-ФЗ) в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с пунктом 2.4.3 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20), в учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев использоваться не должны.

Вновь приобретаемая мебель должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 025/2012.

Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (пункт 2.4.3 СП 2.4.3648-20).

Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (пункт 2.4.4 СП 2.4.3648-20).

Согласно пункту 8.6.4 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 (далее – СанПин 2.3/2.4.3590-20), холодильное оборудование должно обеспечивать условия для раздельного хранения пищевого продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции. Для контроля соблюдения температурного режима хранения пищевой продукции необходимо использовать термометр, расположенный (встроенный) внутри холодильного оборудования. Результаты контроля должны ежедневно заноситься в журнал.

Пунктом 17 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила), закреплено, что руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 48 Правил).

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (пункт 48 Правил).

Пунктом 23 Правил установлено, что при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Абзацем 1 пункта 54 Правил закреплено, что руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации

Вновь приобретаемая мебель должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 025/2012.

Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (пункт 2.4.3 СП 2.4.3648-20).

Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (пункт 2.4.4 СП 2.4.3648-20).

Согласно пункту 8.6.4 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 (далее – СанПин 2.3/2.4.3590-20), холодильное оборудование должно обеспечивать условия для раздельного хранения пищевого продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции. Для контроля соблюдения температурного режима хранения пищевой продукции необходимо использовать термометр, расположенный (встроенный) внутри холодильного оборудования. Результаты контроля должны ежедневно заноситься в журнал.

Пунктом 17 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила), закреплено, что руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 48 Правил).

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (пункт 48 Правил).

Пунктом 23 Правил установлено, что при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Абзацем 1 пункта 54 Правил закреплено, что руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации

– пункта 60 Правил имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители) с истекшим сроком годности, меры по их замене либо перезарядке не принимаются;

– пункт 23 Правил на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности; +

– пункта 48 Правил не организовано проведение проверки работоспособности имеющегося наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; - ?

– пункта 48 Правил направление движения к пожарному гидранту, который является источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. - ?

Несоблюдение требований федерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и пожарной безопасности должностными лицами МКОУ «СОШ с.п. Новая Балкария» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики создает потенциальную угрозу жизни и здоровью учащихся, в том числе малолетних детей, возникновения пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан, что недопустимо и требует незамедлительных мер по их устранению и недопущению впредь.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 22 и 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Терского района Кабардино-Балкарской Республики и принять исчерпывающие меры к устранению нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих и недопущению указанных нарушений впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной ответственности.

О месте и времени рассмотрения представления уведомите прокуратуру района, о результатах рассмотрения и принятых мерах сообщите в установленный законом месячный срок с приложением соответствующих документов.

И.о. прокурора района

советник юстиции

 М.Ю. Хутатов